

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Beschichtung**

Artikelbezeichnung: einZA LawiPur 2-K-PU Satinsiegel
Materialart: Polyurethan-Versiegelung für elastische Bodenbeläge
Materialaufbau: CV-Belag mit Beschichtung
Farbe: n. A.: transparent; CV - grau, anthrazit gesprenkelt
Abmessungen: variabel, Prüfkörper: 1000 x 500 [mm];
Dicke des CV-Belages ca. 1 mm
Oberfläche: n. A.: glatt (eben, mattglänzend)
Hersteller/Lieferer: einZA Farben GmbH & Co. KG
Junkerstr. 13
30179 Hannover

Auftraggeber: einZA Farben GmbH & Co. KG
Junkerstr. 13
30179 Hannover

Zeugnisnummer: 98752201.001

Probeneingang: 15.12.2022

Prüfdatum: 21.12.2022

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 12/2021)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : **9°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

gez. Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



i. A. Dipl.-Ing. Peter Schuster



Großburgwedel, 10.01.2023
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für die geprüften und mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Für die Klassifizierung nach der Prüfgrundlage werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAKKS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

