

PRÜFZEUGNIS

zur Bestimmung der Rutschhemmung gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt:

Beschichtung

Artikelbezeichnung: einzA Lawinit 2-K-PU Satin
Materialart: 2-K Polyurethan-Acryllack
Farbe: nach Angabe: individuell tönbar - einzA mix;
Prüfmuster: blau
Abmessungen: variabel
Oberfläche: nach Angabe: glatt, seidenglänzend
Hersteller/Lieferer: einzA Farben GmbH & Co. KG
Junkerstr. 13
30179 Hannover

Auftraggeber: einzA Farben GmbH & Co. KG
Junkerstr. 13
30179 Hannover

Zeugnisnummer: 106582602.001

Probeneingang: 08.01.2026

Prüfdatum: 15.01.2026

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schießen Ebene
Die Anlieferung des Probobelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : 6°

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung: R9


SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer

Großburgwedel, 20.01.2026
Schu/ke



Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.

Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.

Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019“ zugrunde.

Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

