PRÜFZEUGNIS

GEPRÜFTES MATERIAL:	einzA Samtacryl Sprayfinish, weiß
AUFTRAGGEBER:	einzA Farben GmbH & Co. KG Junkersstraße 13 30179 Hannover
PRÜFINSTITUT:	iLF Magdeburg GmbH Labor Kunststoffe
PRÜFBERICHT:	260603-2

Prüfergebnis:

Das Bauprodukt einzA Samtacryl Sprayfinish, weiß; 260603-P2 erfüllt alle geforderten Bedingungen zur Innenraumluftqualität, bedingt durch Emissionen, der folgenden Bewertungsschemen:

- AgBB, September 2024
- Italian CAM Edilizia, Dekret vom 24. November 2025
- LEED v5 Reference Guide, Interior Design and Construction, April 2025
- BREEAM International New construction; Version 7/7.1, August 2026

einzA Samtacryl Sprayfinish, weiß ist für die Verwendung in Innenräumen von Gebäuden gemäß §§ 3 und §§ 13 der deutschen Musterbauordnung MBO aus gesundheitlicher Sicht geeignet.

Das untersuchte Produkt emittiert keine CMR-Stoffe der Kategorie EU-Kat. 1A, EU Kat. 1B oder EU Kat. 2 und ist daher auch für Räume in sensiblen Wohnbereichen bzw. für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Magdeburg, 29.10.2026

Katrin Hoffmeister
Leiterin Kunststoffe

Dr. Ute Holzhausen
verantwortliche Prüferin

Fichtestraße 29
D-39112 Magdeburg
Tel: +49 (0)391 6090-0
Fax: +49 (0)391 6090-217
contact@ilf-magdeburg.de
www.ilf-magdeburg.de

Sparkasse MagdeBurg
IBAN: DE06 8105 3272 0034 3722 60
BIC: NOLADE21MDG
Nord/LB Magdeburg
IBAN: DE33 2505 0000 0122 0340 36
BIC: NOLADE2H

Geschäftsführerin:
Dr.-Ing. Susanne Bender
USt-IdNr.:DE163828357
Sitz der Gesellschaft:
Magdeburg
AG Stendal HRB 107162

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-18869-01-00