



GEPRÜFTES MATERIAL: einzA mineralit ProSil Innenfarbe

AUFTRAGGEBER: einzA Farben GmbH & Co. KG
Junkersstraße 13
30179 Hannover

PRÜFINSTITUT: ilf Magdeburg GmbH
Labor Kunststoffe

PRÜFBERICHT: 260134-2.1__230245-12.1

Prüfergebnis:

Das Bauprodukt einzA mineralit ProSil Innenfarbe; 230245-P12.1 / 260134-P2.1 erfüllt alle geforderten Bedingungen zur Innenraumluftqualität, bedingt durch Emissionen, der folgenden Bewertungsschemen:

- AgBB, September 2024
- Italian CAM Edilizia, Dekret vom 23. Juni 2022
- LEED v5 Reference Guide, Interior Design and Construction, April 2025
- BREEAM International New construction; Version 7.0.0, Juli 2025

einzA mineralit ProSil Innenfarbe ist für die Verwendung in Innenräumen von Gebäuden gemäß §§ 3 und §§ 13 der deutschen Musterbauordnung MBO aus gesundheitlicher Sicht geeignet.

Das untersuchte Produkt emittiert keine CMR-Stoffe der Kategorie EU-Kat. 1A, EU Kat. 1B oder EU Kat. 2 und ist daher auch für Räume in sensiblen Wohnbereichen bzw. für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Magdeburg, 24.08.2026

Katrin Hoffmeister
Leiterin Kunststoffe

Dr. Ute Holzhausen
verantwortliche Prüferin